

**АКТ**  
**Проверки работоспособности систем АПС и СОУЭ**

«29» июля 2024г.

1. Наименование объекта: ДДТ «СОЗВЕЗДИЕ» Клуб «Вертикаль»
2. Вид оборудования (центральный прибор) Мираж GSM 8 03
3. Наличие документации на объекте:
  - Нумерация шлейфов: имеется
  - Инструкция по правилам пользования приборами: имеется
  - Эксплуатационный журнал системы пожарной автоматики: имеется
  - Проект АПС и СОУЭ: Имеется
4. Наименование выполненных работ: Внешний осмотр, контроль технического состояния, проверка срабатывания системы при имитации режимов «Пожар, «Неисправность», восстановление «Дежурного режима» системы. Проверка работы выключателей, кнопок, элементов световой и звуковой индикации, соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора. Контроль основного и резервного источников питания. Проверка работоспособности шлейфов автоматической пожарной сигнализации. Проверка прохождения сигнального оповещения о пожаре в ПЧ 16.

Заключение: Системы АПС и СОУЭ находятся в работоспособном состоянии.

Исполнитель  
М.П.  
Заказчик  
М.П.



*[Handwritten signature]*

/ Инженер СГО ВДПО Баранов С.Б.  
/ Зам.Дир.ахч. Мураенко.М.А