

АКТ
Проверки работоспособности систем АПС и СОУЭ

«29» июля 2024г.

1. Наименование объекта: ДТ «СОЗВЕЗДИЕ» Клуб МЕЧТА

2. Вид оборудования (центральный прибор) Мираж GSM 8 03

3. Наличие документации на объекте:

Нумерация шлейфов: имеется

Инструкция по правилам пользования приборами: имеется

Эксплуатационный журнал системы пожарной автоматики: имеется

Проект АПС и СОУЭ: Имеется

4. Наименование выполненных работ: *Внешний осмотр, контроль технического состояния, проверка срабатывания системы при имитации режимов «Пожар», «Неисправность», восстановление «Дежурного режима» системы. Проверка работы выключателей, кнопок, элементов световой и звуковой индикации, соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора. Контроль основного и резервного источников питания. Проверка работоспособности шлейфов автоматической пожарной сигнализации. Проверка прохождения сигнального оповещения о пожаре в ПЧ 16.*

Заключение: Системы АПС и СОУЭ находятся в работоспособном состоянии.

Исполнитель

М.П.

Заказчик

М.П.



/ Инженер СГО ВДПО Баранов С.Б.

/ Зам. Дир. ахч. Мураенко.М.А