



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Муниципальному учреждению
дополнительного образования «Дом детского
творчества «Созвездие» законному
представителю директору Федяевой Ирине
Георгиевне

665303, Иркутская область, г. Саянск,
мкр. Юбилейный, д.30

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Саянску,
г. Зима, Зиминскому району
666301 Иркутская обл., г. Саянск,
м-н «Южный», 125, а/я 9
тел. (395-53) 5-44-25
«08» сентября 2023 № 2-13- 197

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

«08» сентября 2023 г.

Иркутская область

г. Саянск, мкр. Южный, 125

Я, главный государственный инспектор г. Саянска, г. Зима, Зиминского района по
пожарному надзору подполковник внутренней службы

Чикулаева Татьяна Олеговна

(должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, при рассмотрении материала дела об административном правонарушении от «04» сентября 2023 г. № 2-13-80 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, возбужденного в отношении юридического лица Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Созвездие» клуб по месту жительства «Вертикаль» юридический адрес 665303, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Юбилейный, д.30, осуществляющего свою деятельность по адресу: Иркутская область, город Саянск, микрорайон Молодежный, 2.

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора г. Саянска, г. Зима, Зиминского района по пожарному надзору Шелест С.В. №2308/5-38/148-В/РВП от 16 августа 2023 г. в период с 10 часов 00 минут «28» августа 2023 г. по 12 часов 00 минут «28» августа 2023 г. проведена внеплановая, выездная проверка за соблюдением законодательства в области пожарной безопасности в помещениях: Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Созвездие», клуб по

месту жительства «Вертикаль», по адресу: Иркутская область, город Саянск, микрорайон Молодежный, 2.

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 28 августа 2023 г. в «12» час. «00» _мин. в помещениях: Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Созвездие», клуб по месту жительства «Вертикаль» выявлены нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима»), а именно:

указывается дата, адрес, место, время совершения правонарушения;

В помещениях клуба по месту жительства «Вертикаль» при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара далее АПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке, **не обеспечено** ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Основание: п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

существо нарушения или невыполнения

08.09.2023г. в результате рассмотрения дела об административном правонарушении от «04» сентября 2023 г. № 2-13-80 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, материалами дела установлено, что Муниципальным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества «Созвездие» не приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований пожарной безопасности путем своевременной разработки мероприятий, в полной мере обеспечивающих пожарную безопасность, также путем надлежащего осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Причинами и условиями, способствующими совершению административного правонарушения, стали:

- отсутствие разработанных мероприятий в полной мере обеспечивающих пожарную безопасность;

- ненадлежащее осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей лицами ответственными за пожарную безопасность.

Учитывая изложенное, и руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины административного правонарушения и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, и в течение месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Южный,125, в отдел надзорной

деятельности и профилактической работы по г. Саянску, г. Зима,
Зиминскому району.

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа.

Представление внес:

Главный государственный
инспектор г. Саянска, г. Зима,
Зиминского района по пожарному надзору
Чикулаева Татьяна Олеговна
(должность, фамилия, инициалы лица)



(подпись)

Представление вручено: ✓ 08.09.2023 ИА Чикулаева Т.О.
(дата, подпись, ФИО)

Представление направлено _____
(дата, исходящий №)